

# 中市民宅一氧化碳外洩 4 人昏迷送醫

字級：

[最小字型](#) [預設](#) [最大字型](#)

分享到 [Facebook](#)  分享到 [Plurk](#) 分享到 [Twitter](#)

2017 年 08 月 02 日 10:25

(更新:新增影片)台中市北屯區一棟住宅大樓內，凌晨傳出一氧化碳中毒案，造成莊姓一家四人分別昏迷送醫，警消勘驗現場，發現該戶天然氣熱水器裝設在陽台，疑因通風不良，一氧化碳無法排出，透過偵測器測得屋內一氧化碳濃度達 350PPM，所幸一家人就醫後已恢復清醒。台中市消防局在凌晨 2 點 42 分接獲報案指稱，位在北屯區北屯路一棟住宅大樓內，有三名女子陷入昏迷，立即指派救護車到場，消防人員進入屋內，發現莊姓男子（55 歲）全身顫抖、冷汗直流、神情恍惚，另在臥室發現莊妻（48 歲）、長女（21 歲）及二女兒（15 歲）已經陷入昏迷，立即將 4 人送往中國醫藥大學附設醫院急救，陸續恢復意識。警消勘驗現場，發現該戶將天然氣熱水器設置在 9 樓陽台窗戶，且加裝紗窗，一家四人從昨天深夜到今天凌晨，輪流使用熱水器洗澡後，一氧化碳囤積在屋內無法排出，疑因此造成一氧化碳中毒。（王煌忠、黃士航／台中報導）出版時間:0930

更新時間:1025 **【小編推薦，大家都在看....】**

[豪雨夜民宅竄火舌 救出一男送醫命危](#)

[「黃色小鴨」終換劍道服 八段國手免費傳技](#)



台中市北屯路上一棟住宅大樓，凌晨驚傳一氧化碳中毒，造成莊姓一家四人送醫。黃士航攝



警消發現熱水器裝設在陽台，還裝設紗窗未保持通風，疑因此造成一氧化碳無法排出。翻攝畫面

[有話要說 投稿「即時論壇」](#)

人氣(3569)轉寄引用